VORLAGE · BRANDSCHUTZDESK.COM

Brandschutz-Mängelliste für Begehungen

Auftraggeber: **Objekt / Adresse:** **Brandschutzbüro / Stand:**

Mangel-Nr.	Erfasst am	Bereich / Ort	Mangelbeschreibung	Empfohlene Maßnahme	Priorität	Verantwortlich	Frist bis	Status	Behoben am	Nachweis / Notiz
M-01	Beispiel	KG Lager Nord	Fluchtwegtür mit Paletten verstellt	Paletten sofort entfernen, Zugang freihalten	Hoch	Lagerleitung	Sofort	Offen		Foto vor Ort erstellt
M-02	Beispiel	EG Technikraum	Brandschutztür schließt nicht selbsttätig	Türschließer nachstellen oder tauschen	Mittel	Haustechnik	14 Tage	In Bearbeitung		Prüfung bei nächster Begehung
M-03										
M-04										
M-05										
M-06										
M-07										
M-08										
M-09										
M-10										
M-11										
M-12										
M-13										
M-14										
M-15										
M-16										
M-17										
M-18										

Unverbindliche Arbeitshilfe von brandschutzdesk.com. Ersetzt keine Prüfung der geltenden Vorschriften, Normen oder Bescheide.

Auswertung Mängelliste

Status	Anzahl
Offen	1
In Bearbeitung	1
Behoben	0
Entfällt	0